

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе**

ул. Некрасова, д. 12, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
Тел./факс: (81378) 2 20 31; (81378) 3 32 54 E-mail: Vyborg @ 47. rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 49 от 18.04.2024 г.
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Выборг, ул. Некрасова, д.12
(место выдачи предписания)

Мною, Врио начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Выборгском районе Дудко Еленой Григорьевной

(должность лица, ФИО составившего предписание)

при рассмотрении дела профилактического мероприятия: профилактического визита проведенного
в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

ИНН 4704038657, ОГРН 1034700878090

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 88961, Ленинградская область,
Выборгский район, городской поселок Лесогорский, Школьный пер., д. 2

(указать наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

**188961, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Лесогорский,
Школьный пер., д. 2**

1. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушении п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" из-за протечки стены и потолок в коридоре 1 этажа повреждены, имеют следы протечки и образования плесени. Данные повреждения не позволяют провести влажную обработку и дезинфекцию и создает антисанитарную обстановку.
2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В нарушении п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" пол в коридоре первого этажа, имеет щели и повреждения, пол прогнил и проваливается. Данные повреждения не позволяют провести влажную обработку и дезинфекцию и создает травмоопасную обстановку.

Предписываю:

Обеспечить устранение вышеперечисленных нарушений санитарного законодательства:

1. Устранить следы протечки и плесени на стенах и потолке в коридоре 1 этажа.
2. Предоставить реальный план мероприятий по замене пола в коридоре 1 этажа МБОУ "Лесогорская СОШ" по адресу: 188961, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Лесогорский, Школьный пер., д. 2 согласно СанПиНу 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Информацию о принятых мерах предоставить в территориальный отдел в срок до 18.05.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается

на и.о. директора МБОУ "Лесогорская СОШ" Бельшеву Викторию Александровну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт

_____ (должность лица, составившего предписание)

_____ (подпись)

Козьминых Н.С.

_____ (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Директор МБОУ «Лесогорская СОШ»

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

_____ (подпись)

Бельшева В.А.

Врио начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Выборгском районе

_____ (должность)

_____ (подпись)

Е.Г. Дудко

_____ (фамилия, имя, отчество)



_____ копию предписания получил

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815870

Владелец Бельшева Виктория Александровна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024